



CLEAN ENERGIE SUD

Certifié RGE Quali'PAC et Quali'PV

1 place de Provence 30320 SAINT-GERVASY
Tel : 07.84.96.09.74 et 06.83.81.56.35 - Bureau : 07.54.36.10.09
E-mail : clean.energie.sud@gmail.com
SIRET : 852 871 268 00011

ENTRETIEN BALLON THERMODYNAMIQUE MONO-BLOC POINTS DE CONTRÔLE

- Contrôle de la partie compresseur sur le ballon
- Vérification des gaines de soufflage et d'aspiration
- Nettoyage du filtre d'aspiration (si ballon non gainé)
- Nettoyage de l'échangeur
- Resserrage des connexions électriques
- Contrôle des raccords d'arrivée d'eau
- Contrôle du groupe de sécurité
- Vérification des paramétrages du ballon