



CLEAN ENERGIE SUD

Certifié RGE Quali'PAC et Quali'PV

1 place de Provence 30320 SAINT-GERVASY
Tel : 07.84.96.09.74 et 06.83.81.56.35 - Bureau : 07.54.36.10.09
E-mail : clean.energie.sud@gmail.com
SIRET : 852 871 268 00011

ENTRETIEN CLIMATISATION POINTS DE CONTRÔLE

Partie Unité Intérieure :

- Contrôle de l'état des filtres
- Nettoyage des filtres
- Nettoyage de l'évaporateur
- Nettoyage du bac à condensats
- Traitement bactéricide, fongicide et virucide
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques avec détecteur de fuites de gaz
- Resserrage des connexions électriques
- Nettoyage du capot
- Essais avec contrôle température et vérification des paramétrages de la télécommande

Partie Groupe Extérieur :

- Nettoyage de l'évaporateur
- Nettoyage du bac à condensats
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques avec détecteur de fuites de gaz
- Resserrage des connexions électriques
- Contrôle de l'hélice du ventilateur
- Contrôle de la résistance du carter