



# CLEAN ENERGIE SUD

Certifié RGE Quali'PAC et Quali'PV

1 place de Provence 30320 SAINT-GERVASY  
Tel : 07.84.96.09.74 et 06.83.81.56.35 - Bureau : 07.54.36.10.09  
E-mail : [clean.energie.sud@gmail.com](mailto:clean.energie.sud@gmail.com)  
SIRET : 852 871 268 00011

## ENTRETIEN GAINABLE POINTS DE CONTRÔLE

### Partie Unités Intérieures :

- Contrôle de l'état des filtres
- Nettoyage ou remplacement des filtres
- Traitement bactéricide, fongicide et virucide (emploi d'une cartouche à percuter à payer en sus, prix 42€ TTC)
- Vérification du soufflage des bouches
- Vérification de la vitesse d'aspiration
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques avec détecteur de fuites de gaz
- Resserrage des connexions électriques
- Essais avec contrôle température et vérification des paramétrages de la télécommande

### Partie Groupe Extérieur :

- Nettoyage de l'évaporateur
- Nettoyage du bac à condensats
- Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques avec détecteur de fuites de gaz
- Resserrage des connexions électriques
- Contrôle de l'hélice du ventilateur
- Contrôle de la résistance du carter